

III. Входы

- В здании должен быть минимум 1 вход для маломобильных групп населения;
- Входная площадка должна иметь навес, водоотвод;
- Входные двери должны быть в свету шириной не менее 1,2 м.;
- На прозрачных дверях следует предусматривать яркую контрастную маркировку;
- При наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 1 метра.
- Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными платформами для доступа инвалидов на этажи выше или ниже основного входа;
- Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов;
- Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально-оборудованные для инвалидов места в раздевальных, универсальные кабины в уборных, душевых, ваннных;
- Доступные для инвалидов элементы здания должны идентифицироваться символами доступности;



Общественные организации инвалидов

Астраханское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

*г. Астрахань, ул. Г.Епишева, д.16, кв.29
тел. 49-22-61*

Астраханская общественная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

*г. Астрахань, ул. Безжонова, д. 2 «в»
тел. 35-42-81*

Астраханская областная организация Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

*г. Астрахань, ул. М.Максаковой, д. 16,
тел. 54-00-86*

Астраханская региональная общественная организация по оказанию помощи детям-инвалидам и их семьям

*г. Астрахань, ул. Фиолетова, 9
тел. 52-41-33*

Астраханский областной общественный фонд инвалидов с эндокринными заболеваниями

г. Астрахань, ул. Фиолетова, д.9



Беспрепятственный доступ инвалидов к зданиям и сооружениям



Уполномоченный по правам человека в Астраханской области

Спицын А.В.
Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Советская, 12

Телефон/факс: 51-07-28
Эл. почта: ast-ombu@mail.ru

Каким требованиям должны соответствовать здания и сооружения?

Выдержки из СНиП 35-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Доступность зданий, сооружений для инвалидов должна включать в себя:

- Достигаемость объекта кратчайшим путем и беспрепятственное перемещение внутри зданий и на их территории;
- Безопасность путей движения, а также мест проживания, обслуживания, труда;
- Возможность эвакуации людей из здания или в безопасную зону;
- Возможность своевременного получения полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, получать услуги, участвовать в трудовом и образовательном процессах;
- Удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Отдельные требования к доступности зданий и сооружений

I. Пути движения

- на путях движения не должны быть непрозрачные калитки, создающие преграду;
- при пересечении пешеходных путей транспортными средствами следует применять элементы заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода (вплоть до предусмотренных ГОСТ Р 51684). По обеим сторонам должны быть бордюрные пандусы
- При устройстве съездов с тротуара уклон должен быть не более 1:12 (но не более чем до 1:10);
- Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м;

Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи...как в городских, так и в сельских районах

Ст. 9 Конвенции ООН «О правах инвалидов»

Проектные решения новых, реконструируемых, а также подлежащих капитальному ремонту общественных, жилых и производственных зданий, обязательно должны обеспечивать для инвалидов равные возможности доступа и передвижения наравне с другими группами населения.

В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов по согласованию с общественными объединениями инвалидов должны осуществляться меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, обеспечивают оборудование специальными приспособлениями вокзалов, аэропортов и других объектов, позволяющими инвалидам беспрепятственно пользоваться их услугами

(статья 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)

- Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой;

- Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами;

- Длина марша пандуса не должна быть более 9 метров, а уклон не круче 1:20. Лестницы и пандусы должны иметь поручни;

- Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой;

II. Автостоянка

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства.

- Места для транспорта инвалидов должны размещаться вблизи входа, но не далее 50 м. от входа в учреждение, предприятие и 100 м. от входа в жилое здание

- Размер места (с учетом разметки) - 6,0 * 3,6;



**СМОТРИ
НА МЕНЯ
КАК НА
РАВНОГО!**